

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(382)254-09-27
e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru
ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр. 1,
тел.: +7(382)254-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых,
42, тел.: +7(382)254-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район,
село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(382)254-09-39, e-mail: sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636460,
РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(382)545-26-69, e-mail:
akateva.a.s@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.:
+7(382)572-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село
Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.: +7(382)572-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская
область, Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(382)593-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636841, РОССИЯ, Томская
область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(382)413-18-27, e-mail: narozhnov.v.a@cge.tom.ru;
634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а, тел.: +7(382)254-09-28, e-mail:
oopsesto@mail.tomsknet.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации



Т.С. Шихалёва
Т.С. Шихалёва
18.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-04/00540-25 от 18.02.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 7007012833 ОГРН 1177031090565)

2. Юридический адрес: 636443, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н КОЛПАШЕВСКИЙ, С.П. ИНКИНСКОЕ, С ИНКИНО, ПЕР КООПЕРАТИВНЫЙ Д. 11

Фактический адрес: Томская обл, м.р-н Колпашевский, с.п. Инкинское, с Инкино, пер Кооперативный, д. 11

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть: вода питьевая, колонка, Томская обл, м.р-н Колпашевский, с.п. Инкинское, с Инкино, пер Кооперативный, д. 11

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.02.2025 07:50 - 07:55

Ф.И.О., должность: Вариводова Галина Николаевна Глава поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: образец доставлен заказчиком образец доставлен заказчиком

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №137-25/К от 10 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт приема-передачи проб (образцов) № 11022504101 Акт отбора от 11 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 70-31-04/00540-25 от 18.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 70-31-04/00540-11.10-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14

Лаборатория физико-химических методов исследования

Образец поступил 11.02.2025 13:20

дата начала испытаний 11.02.2025 13:30, дата окончания испытаний 12.02.2025 16:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 5(метод А)
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 2
4	Жесткость	°Ж	0,160±0,050	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
5	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п. 6
6	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
7	Цветность	градус	4,3±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5

Дополнительная информация: количество исследований - 7

Место осуществления деятельности: 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 11.02.2025 09:25

дата начала испытаний 11.02.2025 10:10, дата окончания испытаний 12.02.2025 12:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.4
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	Менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава 5

Ответственный за оформление протокола:

В.Ю. Дроженко, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 70-31-04/00540-25 от 18.02.2025

Протокол испытаний № 70-31-04/00540-25 от 18.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)